

Приложение 1

**План-график мероприятий
об устранении выявленных нарушений правил пожарной безопасности согласно
предписания №154/1/1-7 от «15» сентября 2020 г.и №150/1/-4 в МБОУ БСШ №1 им. Е.К.
Зырянова и предписания от 26.02.2014г от РОСПОТРЕБНАДЗОРА и дополнения к
Перспективному плану на 2015 – 2018г**

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Мероприятие	Срок устранения	Ответственный за устранение нарушения
1	2	3	4	5
154/1/1	Помещение электропитовой. не разделен с помещением школы (класс функциональной пожарной опасности Ф4 1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Пункт 1.5 проверочного листа	Установить противопожарную дверь стоимостью 32тыс.руб.	01.09.2021	Зырянова Т.Н.
154/1/7	Косоуры лестничной клетки имеют предел огнестойкости ниже требуемого	Включить в план финансирования на 2021 год	01.09.2021	Зырянова Т.Н. Рословцев А.Д.
№1222/3 от 26.02.2014г и доп. к перспек. плану 2015-2018	Устранение нарушения п.3.8. СанПин 2.4.2.2821-10»Санитарно-эпидемиологическое требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения ровным твердым покрытием поверхности въездов на территорию учреждения	Покрытие асфальтом поверхности для въездов автобусов на территории школы по ул. Центральной 27 Стоимостью 540тыс.руб.	01.09.2021	Зырянова Т.Н. Рословцев А.Д.

Директор Т.Н.Зырянова

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Березовскому и Манскому районам**

662521, Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Солнечная, 2 (т. 2-14-22)

**Предписание № 154/1/1-7
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская средняя школа №1
им. Е.К. Зырянова»**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы
Юридического лица, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору С.А. Мазурова № 154 от 26.08.2020г., Федерального закона от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», на основании Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС РФ от 30.11.2016 № 644, главным государственным инспектором Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Мазуровым Сергеем Александровичем, государственным инспектором Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору Дамаевой Юлией Витальевной совместно с директором МБОУ «Березовская СШ №1 им. Е.К. Зырянова» Зыряновой Тамарой Николаевной, проведена плановая выездная проверка по контролю за выполнением требований пожарной безопасности в здании, по адресу: Красноярский край, Березовский район, п. Березовка, ул. Советская 47. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
154/1/1	Помещение электрощитовой, не разделен с помещением школы (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Пункт 1.5	ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»; и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»; и нормативными документами по пожарной безопасности, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона)	01.09.2021

	Проверочного листа	<p>устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.</p> <p>Статья 88 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</p> <p>Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p>	
154/1/2	Двери эвакуационных выходов лестничной клетки из здания закрыты на замок	<p>Пункт 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»</p> <p>Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.</p>	01.12.2020
154/1/3	Не проведены работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта	<p>Пункт 50 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»</p> <p>Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.</p> <p>Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами.</p>	01.12.2020
154/1/4	На пути эвакуации из помещения библиотеки установлены стеллажи	<p>Пункт 36 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»</p> <p>При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:</p> <p>б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;</p>	01.12.2020
154/1/5	Огнетушители расположенные в коридорах установлены на высоте более 1,5 метра.	<p>Пункт 480 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»</p> <p>Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах</p>	01.12.2020

		вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.																																																																
154/1/6	Доводчики, установленные на дверях лестничных клеток, находятся в нерабочем состоянии (отсоединены от дверей)	Пункт 62. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности. Устройства для samozакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).	01.12.2020																																																															
154/1/7	Косоуры Лестничной клетки имеют предел огнестойкости ниже требуемого.	Ст. 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184 – ФЗ «О техническом регулировании» Пункт 5.18* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 4*.	01.09.2021																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Степень огнестойкости здания</th> <th colspan="7">Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее</th> </tr> <tr> <th>Несущие элементы здания</th> <th>Наружные несущие стены</th> <th>Перекрытия междуэтажные (в т. ч. чердачные и надподвалами)</th> <th colspan="2">Элементы бесчердачных покрытий</th> <th colspan="2">Лестничные клетки</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Настилы (в том числе с утеплителем)</td> <td>Фермы, балки, прогоны</td> <td>Внутренние стены</td> <td>Марши и площадки и лестниц</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>R 120</td> <td>E 30</td> <td>REI 60</td> <td>RE 30</td> <td>R 30</td> <td>REI 120</td> <td>R 60</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>R 90</td> <td>E 15</td> <td>REI 45</td> <td>RE 15</td> <td>R 15</td> <td>REI 90</td> <td>R 60</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>R 45</td> <td>E 15</td> <td>REI 45</td> <td>RE 15</td> <td>R 15</td> <td>REI 60</td> <td>R 45</td> </tr> <tr> <td>IV</td> <td>R 15</td> <td>E 15</td> <td>REI 15</td> <td>RE 15</td> <td>R 15</td> <td>REI 45</td> <td>R 15</td> </tr> <tr> <td>V</td> <td colspan="7">не нормируется</td> </tr> </tbody> </table>	Степень огнестойкости здания	Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее							Несущие элементы здания	Наружные несущие стены	Перекрытия междуэтажные (в т. ч. чердачные и надподвалами)	Элементы бесчердачных покрытий		Лестничные клетки						Настилы (в том числе с утеплителем)	Фермы, балки, прогоны	Внутренние стены	Марши и площадки и лестниц	I	R 120	E 30	REI 60	RE 30	R 30	REI 120	R 60	II	R 90	E 15	REI 45	RE 15	R 15	REI 90	R 60	III	R 45	E 15	REI 45	RE 15	R 15	REI 60	R 45	IV	R 15	E 15	REI 15	RE 15	R 15	REI 45	R 15	V	не нормируется							
Степень огнестойкости здания	Предел огнестойкости строительных конструкций, не менее																																																																	
	Несущие элементы здания	Наружные несущие стены	Перекрытия междуэтажные (в т. ч. чердачные и надподвалами)	Элементы бесчердачных покрытий		Лестничные клетки																																																												
				Настилы (в том числе с утеплителем)	Фермы, балки, прогоны	Внутренние стены	Марши и площадки и лестниц																																																											
I	R 120	E 30	REI 60	RE 30	R 30	REI 120	R 60																																																											
II	R 90	E 15	REI 45	RE 15	R 15	REI 90	R 60																																																											
III	R 45	E 15	REI 45	RE 15	R 15	REI 60	R 45																																																											
IV	R 15	E 15	REI 15	RE 15	R 15	REI 45	R 15																																																											
V	не нормируется																																																																	
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены																																																																		
1.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (ППР в РФ)																																																																	
2.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»																																																																	
3.	СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений																																																																	
4.	Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184 –ФЗ «О техническом регулировании»																																																																	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические или юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу после истечения установленных сроков его обжалования.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору по пожарному надзору Мазуров С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» сентября 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Государственный инспектор Березовского и Манского районов Красноярского края по пожарному надзору по пожарному надзору Дамаева Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» сентября 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору



Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Березовская СШ №1 им. Е.К. Зырянова» Зырянова Тамара Николаевна

Зырянова 15.09.2020
(подпись)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» сентября 2020 г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 27-09-19

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю

руководителя
Глава администрации Березовского
района

Начальник муниципального отдела
образования администрации
Березовского района

М.Р. Аккерт
2014г.

Н.Н. Филоненко
2014г.

Е.В. Король
2014г.



Дополнение к перспективному плану

Муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Березовская средняя общеобразовательная школа №1»

по устранению нарушений законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившихся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов на 2015 – 2018гг.

п. Березовка 2014г.

Учреждение	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Финансовые затраты, необходимые для проведения мероприятия (тыс.руб.)	Источник финансирования (муниципальный бюджет)
1	Устранение нарушения п. 3.8 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части обеспечения ровным твердым покрытием поверхностью въездов на территорию учреждения корпуса № 1.	01.08.2018г	1100,00	Муниципальный
2	Устранение нарушения п. 5.2 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части обеспечения учебнической мебели, изготовленной из материалов безвредных для здоровья учащихся в кабинетах: <ul style="list-style-type: none"> • 2-09 (химия), • 1-01, 1-02 (русский язык и литература), • 301, 304, 202 корпус; • 1-03(математика), кабинет технологии для девочек корпус №2, • 102, 103, 204 корпус№1; • 204, 202(ОБЖ) корпус №2, • 305 корпус №1, в теннисной корпус №2. 	01.08.2015г 01.08.2016г 01.08.2017г	230,00 230,00 130,00	Муниципальный
3	Устранение нарушения п. 4.17 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п.4.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» в части оборудования локальной вытяжной системой: <ul style="list-style-type: none"> • над моечными ваннами для мытья кухонной и столовой посуды корпуса №1, корпуса №2; • над жарочным шкафом, электросковородой, электроплитой корпуса №1. 	01.08.2016г 01.08.2017г	115,00 120,00	Муниципальный
4	Устранение нарушения п. 4.2.таблица 2 СанПин 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части замены светильников в учебных кабинета 102 и 202 корпуса №2, для обеспечения нормируемого коэффициента пульсации.	01.08.2015г	30,00	Муниципальный
5	Устранение нарушения п. 4.28 СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» - в части обеспечения целостности стен, <u>доукомплектирование</u> проводить влажную уборку емочной для столовой посуды корпуса №2.	01.08.2015г	65,00	Муниципальный
6	Итого:		2020,00	

Директор школы



Т.Н. Зырянова

Т.Н. Зырянова