



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)
660049, г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21
Тел. (8-391) 226-89-50 Факс 226-90-49,
E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 1432

г. Красноярск

« 30 »

января 2025 г.

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора за качеством и безопасностью питания, условиями воспитания и обучения Семеновой Алёной Александровной, при проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Березовская средняя школа № 1 имени Е.К. Зырянова» (далее МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова), ИНН 2404009281, ОГРН 1022400557354.

по адресу: 662520, Красноярский край, р-н Березовский, пгт. Березовка, ул. Советская, 47 выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и молодежи» покрытие проездов, подходов и дорожек на территории имеет дефекты, а именно асфальтовое покрытие дорожек и проездов на всей территории имеет дефекты, выбоины;

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» не обеспечены полы покрытием без дефектов и повреждений, а именно: в рекреации левого крыла 1 этажа (спортивный зал, кабинеты № 101, 102, 103) сколы облицовочной плитки;

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» измеренные уровни искусственной освещенности в кабинете № 1-09, библиотеке (кабинет английского языка) не соответствует требованиям гигиенических нормативов.

- ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» измеренный уровень коэффициента пульсации в кабинете № 2-01 не соответствует требованиям гигиенических нормативов.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно: обеспечить покрытие проездов, подходов и дорожек на территории без дефектов;

- устранить нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить полы покрытием без дефектов и повреждений, а именно: в рекреации левого крыла 1 этажа (спортивный зал, кабинеты № 101, 102, 103) устранить сколы облицовочной плитки;

- устранить нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» обеспечить уровни искусственной освещенности в кабинете № 1-09, библиотеке (кабинет английского языка) в соответствии с гигиеническими нормативами;

- устранить нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» обеспечить уровень коэффициента пульсации в кабинете № 2-01 в соответствии с гигиеническими нормативами.

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» рекомендую:

- обеспечить проведение ремонта либо замену асфальтового покрытия проездов, подходов и дорожек;

- в рекреации левого крыла 1 этажа (спортивный зал, кабинеты № 101, 102, 103) устранить сколы облицовочной плитки;

- произвести ремонт, либо замену источников освещения в кабинете № 1-09, библиотеке (кабинет английского языка) с целью обеспечения уровней искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими нормативами;

- произвести ремонт, либо замену источников освещения в кабинете № 2-01 с целью обеспечения уровня коэффициента пульсации в соответствии с гигиеническими нормативами.

В качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований рекомендую представить следующие сведения:

- сведения, подтверждающие устранение выявленных нарушений, а именно: письменные пояснения, фотоматериалы, акты выполненных работ.

Срок исполнения настоящего предписания: **31.08.2026 г.**

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ БСШ № 1 им. Е.К. Зырянова: 662520, Красноярский край, р-н Березовский, пгт. Березовка, ул. Центральная, д. 27.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21, E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «31» августа 2026 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела
надзора за качеством и безопасностью
питания, условиями воспитания и
обучения

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

А.А. Семенова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а)

« 30 » января 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Е.В. Данилова

Предписание направлено по адресу:
